(എ) കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള കുരിയിച്ചിറ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും മാറ്റുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഈ ഓഫീസ് മാറ്റുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഓഫീസ് മാറ്റ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കി സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

(സി) സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീഴാനിടയുള്ള വിധത്തിൽ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലാണ്. ആയതിനാൽ ഓഫീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

തിരദേശ പദ്ധതി പ്രകാരം വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ

102 (1254) ശ്രീ. പി. വിശ്വൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ കടലോരത്ത് എത്ര മത്സ്യതൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് തീരദേശ പദ്ധതി പ്രകാരം വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാമോ ;

(ബി) അപേക്ഷ നൽകിയ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് കണക്ഷൻ നൽകുന്നകാര്യം പരിഗണിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) 114 പേർക്ക് വൈദ്യുതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 7 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ നൽകുവാനുണ്ട്. കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കൊടുങ്ങല്ലൂർ 66 കെ.വി. സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. സ്റ്റേഷനാക്കി ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യം

103 (1255) പ്രൊഫസർ മീനാക്ഷി തമ്പാൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കൊടുങ്ങല്ലൂർ 66 കെ.വി. സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. സ്റ്റേഷനാക്കി ഉയർത്തണമെന്ന നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) 110 കെ.വി. സ്റ്റേഷനാക്കി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) കൊടുങ്ങല്ലൂർ 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. ആയി ഉയർത്തുന്നതിന് കൊടകരയിൽ നിന്നും ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കും ഉള്ള 110 കെ.വി. ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബോർഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത ലൈനുകളുടെ ജോലി 2002-ൽ ആരംഭിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ജോലി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും.

ഇടപ്പോൺ കായംകുളം 110 കെ.വി. ലൈൻ

104 (1256) ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഇടപ്പോൺ കായംകുളം 110 കെ.വി. ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ വെട്ടിമാറ്റിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കോമ്പൻസേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഇവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന്റെ നടപടി ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ;

(സി) നഷ്ടപരിഹാര തുക ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുതന്നെ നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി&സി) രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ 117 കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിൽ 26 കേസുകളിലായി 3,14,252 രൂപയുടെ ഡി.ബി.എസ്. (നഷ്ടപരിഹാര പട്ടിക) പാസ്സായി. 7 കേസുകളിലായി 74,057 രൂപയുടെ ഡി.ബി.എസ്. സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. ബാക്കി 84 കേസുകളിൽ അവാർഡ് എൻക്വയറി, ഡി.വി.എസ്. തയ്യാറാക്കൽ തുടങ്ങിയ നടപടികൾ എടുത്തുവരുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് കഴിയുന്നതും വേഗം നഷ്ടപരിഹാരതുക കൊടുത്തുതീർക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

105 (1257) ശ്രീ. കെ. സി. വേണുഗോപാൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly